



北测检测

NORTH TESTING



250800054085

正本

检测报告

TEST REPORT

报告编号：HBCJP/SZ-20250923-004

检测类别：委托检测

委托单位：抚远市住房和城乡建设局

样品类别：生活饮用水

黑龙江省北测检测评价咨询认证有限公司

编制日期：2025年09月23日



说 明

- 1 本报告未经授权人签字，未加盖黑龙江省北测检测评价咨询认证有限公司检验检测专用章和骑缝章无效。
- 2 委托样品信息由客户提供的，本报告检测结果仅对受检样品负责。
- 3 复印检测报告未加盖红色检验检测专用章无效；报告涂改、增删无效；未经本公司同意，不得部分复制本报告。
- 4 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
- 5 如对本报告有异议，请于收到报告之日起3日内向黑龙江省北测检测评价咨询认证有限公司提出，逾期不予受理。

单位：黑龙江省北测检测评价咨询认证有限公司

地址：哈尔滨市松北区万宝大道3388号凯利家生活广场22号楼

邮政编号：150028

联系电话：0451-51096248



一、检测信息

委托单位	名 称	抚远市住房和城乡建设局			
	地 址	佳木斯市抚远市迎宾路 68-70 号			
联 系 人	张向东	联系方式	13845420001		
检测类别	委托检测	样品来源	现场采样	样品特性	液态、澄清
采样人员	王琦、孟兆辉等	接样日期	2025 年 09 月 02 日		
检测人员	马欣鸿、谢雨欣等	检测日期	2025 年 09 月 02 日~09 月 23 日		
样品名称	管网水	检测仪器	紫外可见分光光度计、离子色谱仪、原子荧光光度计、原子吸收分光光度计等		

二、检测方法

序号	检测项目	检测方法	GB 5749-2022
1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.1	不应检出
2	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1	≤ 100
3	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1	≤ 15
4	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1	≤ 1
5	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味
6	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1	无
7	高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 4.1	≤ 3
8	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 6.5	≤ 0.1
9	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 5.3	≤ 0.3
10	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 11.1	≤ 0.5
11	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 4.3	$\geq 0.05, \leq 2$



三、检测结果

样品名称	样品编号	检测项目	检测结果	单位	单项结论
温馨家园	2025090201 生活饮用水	总大肠菌群	未检出	MPN/100ml	合格
		菌落总数	未检出	CFU/mL	合格
		色度	5	度	合格
		浑浊度	1L	NTU	合格
		臭和味	0级—无异臭异味	/	合格
		肉眼可见物	无	/	合格
		高锰酸盐指数	0.72	mg/L	合格
		锰	0.0005L	mg/L	合格
		铁	0.0045L	mg/L	合格
		氨（以N计）	0.02L	mg/L	合格
		游离氯	0.05	mg/L	合格
长安小区	2025090202 生活饮用水	总大肠菌群	未检出	MPN/100ml	合格
		菌落总数	2	CFU/mL	合格
		色度	5	度	合格
		浑浊度	1L	NTU	合格
		臭和味	0级—无异臭异味	/	合格
		肉眼可见物	无	/	合格
		高锰酸盐指数	0.70	mg/L	合格
		锰	0.0005L	mg/L	合格
		铁	0.0045L	mg/L	合格
		氨（以N计）	0.02L	mg/L	合格
		游离氯	0.06	mg/L	合格

注：“L”表示检测结果低于方法检出限。

此页无正文

报告编写人：相欣宇

审核人：刘丹

授权签字人：唐海隆



北测检测
NORTH TESTING

HBCJP/SZ-20250923-004

黑龙江省北测检测评价咨询认证有限公司

2025 年 09 月 23 日

